

СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ ПС 35 кВ Зеленхоз на 17-18 июня 2020 г.

Время		В-6-1Т ку-3600				РПН-1Т
местн.	моск.	I.A	U.V	P, МВт	Q, МВАр	
5	0	11	6.3	0.119	0.036	3
6	1	12	6.3	0.123	0.382	3
7	2	14	6.3	0.145	0.279	3
8	3	17	6.3	0.183	0.231	3
9	4	20	6.3	0.212	0.395	3
10	5	21	6.3	0.222	0.677	3
11	6	22	6.3	0.234	0.230	3
12	7	22	6.3	0.231	0.243	3
13	8	22	6.3	0.227	0.265	3
14	9	22	6.3	0.230	0.325	3
15	10	22	6.3	0.227	0.390	3
16	11	21	6.3	0.220	0.386	3
17	12	21	6.3	0.218	0.380	3
18	13	20	6.3	0.209	0.370	3
19	14	21	6.3	0.217	0.381	3
20	15	22	6.3	0.228	0.288	3
21	16	22	6.3	0.231	0.382	3
22	17	23	6.3	0.246	0.320	3
23	18	25	6.3	0.263	0.298	3
24	19	22	6.3	0.233	0.127	3
1	20	18	6.3	0.190	0.319	3
2	21	15	6.3	0.159	0.266	3
3	22	13	6.3	0.141	0.264	3
4	23	14	6.3	0.146	0.250	3
5	24	12	6.3	0.126	0.286	3

Заместитель генерального директора по техническим вопросам -
 главный инженер ООО "Варистор" _____ С.В. Сосновский

Старший диспетчер _____ Н.Н. Билсагаев

СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ ПС 35 кВ Аэропорт на 17-18 июня 2020 г.

Время		В-6-1Т ку-2400				В-6-2Т ку-2400				РПН -1Т
мест	моск.	I.A	U.V	P, МВт	Q, МВАр	I.A	U.V	P, МВт	Q, МВАр	
5	0	10	6.3	0.105	0.031	0	6.3	0.000	0.000	1
6	1	5	6.3	0.052	0.016	0	6.3	0.000	0.000	1
7	2	10	6.3	0.105	0.031	0	6.3	0.000	0.000	1
8	3	5	6.3	0.052	0.016	0	6.3	0.000	0.000	1
9	4	5	6.3	0.052	0.016	0	6.3	0.000	0.000	1
10	5	5	6.3	0.052	0.016	0	6.3	0.000	0.000	1
11	6	10	6.3	0.105	0.031	0	6.3	0.000	0.000	1
12	7	10	6.3	0.105	0.031	0	6.3	0.000	0.000	1
13	8	10	6.3	0.105	0.031	0	6.3	0.000	0.000	1
14	9	10	6.3	0.105	0.031	0	6.3	0.000	0.000	1
15	10	10	6.3	0.105	0.031	0	6.3	0.000	0.000	1
16	11	10	6.3	0.105	0.031	0	6.3	0.000	0.000	1
17	12	10	6.3	0.105	0.031	0	6.3	0.000	0.000	1
18	13	10	6.3	0.105	0.031	0	6.3	0.000	0.000	1
19	14	10	6.3	0.105	0.031	0	6.3	0.000	0.000	1
20	15	5	6.3	0.052	0.016	0	6.3	0.000	0.000	1
21	16	5	6.3	0.052	0.016	0	6.3	0.000	0.000	1
22	17	10	6.3	0.105	0.031	0	6.3	0.000	0.000	1
23	18	10	6.3	0.105	0.031	0	6.3	0.000	0.000	1
24	19	10	6.3	0.105	0.031	0	6.3	0.000	0.000	1
1	20	10	6.3	0.105	0.031	0	6.3	0.000	0.000	1
2	21	5	6.3	0.052	0.016	0	6.3	0.000	0.000	1
3	22	5	6.3	0.052	0.016	0	6.3	0.000	0.000	1
4	23	5	6.3	0.052	0.016	0	6.3	0.000	0.000	1
5	24	5	6.3	0.052	0.016	0	6.3	0.000	0.000	1

Заместитель генерального директора по техническим вопросам -
главный инженер ООО "Варистор" _____ С.В. Сосновский

Старший диспетчер _____ Н.Н. Билсагаев

**СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ ПС 110 кВ Таловка на
17-18.06.2020 г.**

Время		В-10-1Т ку-3000				РПН -1Т
мест	моск.	I, А	U, V	P, МВт	Q, МВАр	
5	0	4.5	10.5	0.079	0.024	2
6	1	4.1	10.5	0.072	0.022	2
7	2	4.4	10.5	0.077	0.023	2
8	3	6.0	10.5	0.104	0.031	2
9	4	7.0	10.5	0.123	0.037	2
10	5	7.4	10.5	0.129	0.039	2
11	6	7.1	10.5	0.124	0.037	2
12	7	7.4	10.5	0.128	0.038	2
13	8	7.3	10.5	0.128	0.038	2
14	9	6.8	10.5	0.119	0.036	2
15	10	6.4	10.5	0.112	0.034	2
16	11	6.6	10.5	0.115	0.035	2
17	12	6.5	10.5	0.113	0.034	2
18	13	6.8	10.5	0.119	0.036	2
19	14	6.8	10.5	0.119	0.036	2
20	15	7.3	10.5	0.128	0.038	2
21	16	8.1	10.5	0.140	0.042	2
22	17	8.6	10.5	0.150	0.045	2
23	18	8.5	10.5	0.149	0.045	2
24	19	7.0	10.5	0.123	0.037	2
1	20	5.2	10.5	0.090	0.027	2
2	21	4.3	10.5	0.075	0.023	2
3	22	3.8	10.5	0.067	0.020	2
4	23	3.5	10.5	0.060	0.018	2
5	24	3.7	10.5	0.065	0.019	

Заместитель генерального директора по техническим вопросам -
главный инженер ООО "Варистор" _____ С.В. Сосновский

Старший диспетчер _____ Н.Н. Билсагаев