

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА
АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ**

по ПС "Зеленхоз" 35/6кВ (объект)

за 15-16.12.2021

Положение РПН- 3

ЧАСЫ	время московское	время местное	часовые активные мощности (кВт)	часовые реактивные мощности (кВар)	установленная мощность КБ (кВар)	мощность включенных КБ (кВар)
1	00.00-01.00	05.00-06.00	1490	325,66		
2	01.00-02.00	06.00-07.00	1580	323,44		
3	02.00-03.00	07.00-08.00	1800	324,24		
4	03.00-04.00	08.00-09.00	1911	351,23		
5	04.00-05.00	09.00-10.00	1814	350,88		
6	05.00-06.00	10.00-11.00	1770	326,2		
7	06.00-07.00	11.00-12.00	1783	339,64		
8	07.00-08.00	12.00-13.00	1775	346,72		
9	08.00-09.00	13.00-14.00	1743	324,72		
10	09.00-10.00	14.00-15.00	1752	345,08		
11	10.00-11.00	15.00-16.00	1733	350,76		
12	11.00-12.00	16.00-17.00	1724	354,34		
13	12.00-13.00	17.00-18.00	1760	366,64		
14	13.00-14.00	18.00-19.00	1917	362,16		
15	14.00-15.00	19.00-20.00	2019	357,05		
16	15.00-16.00	20.00-21.00	2022	356,76		
17	16.00-17.00	21.00-22.00	2025	357		
18	17.00-18.00	22.00-23.00	2018	352		
19	18.00-19.00	23.00-24.00	1904	353,48		
20	19.00-20.00	00.00-01.00	1789	337,21		
21	20.00-21.00	01.00-02.00	1626	331,91		
22	21.00-22.00	02.00-03.00	1577	329,4		
23	22.00-23.00	03.00-04.00	1552	329,11		
24	23.00-24.00	04.00-05.00	1518	323,42		
	суточное потребление		42602			

Главный инженер



С.В. Сосновский

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА
АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

по ПС "Аэропорт" 35/6кВ ввод 1Т (объект)

за 15-16.12.2021

Положение РПН - 1

ЧАСЫ	время московское	время местное	часовые активные мощности (кВт)	часовые реактивные мощности (кВар)	установленная мощность КБ (кВар)	мощность включенных КБ (кВар)
1	00.00-01.00	05.00-06.00	240	0	--	--
2	01.00-02.00	06.00-07.00	0	0	--	--
3	02.00-03.00	07.00-08.00	240	0	--	--
4	03.00-04.00	08.00-09.00	240	0	--	--
5	04.00-05.00	09.00-10.00	240	0	--	--
6	05.00-06.00	10.00-11.00	240	0	--	--
7	06.00-07.00	11.00-12.00	240	0	--	--
8	07.00-08.00	12.00-13.00	240	0	--	--
9	08.00-09.00	13.00-14.00	240	0	--	--
10	09.00-10.00	14.00-15.00	240	0	--	--
11	10.00-11.00	15.00-16.00	240	0	--	--
12	11.00-12.00	16.00-17.00	240	0	--	--
13	12.00-13.00	17.00-18.00	240	0	--	--
14	13.00-14.00	18.00-19.00	240	0	--	--
15	14.00-15.00	19.00-20.00	240	0	--	--
16	15.00-16.00	20.00-21.00	5040	0	--	--
17	16.00-17.00	21.00-22.00	-4800	0	--	--
18	17.00-18.00	22.00-23.00	240	0	--	--
19	18.00-19.00	23.00-24.00	240	0	--	--
20	19.00-20.00	00.00-01.00	240	0	--	--
21	20.00-21.00	01.00-02.00	0	0	--	--
22	21.00-22.00	02.00-03.00	240	0	--	--
23	22.00-23.00	03.00-04.00	240	0	--	--
24	23.00-24.00	04.00-05.00	0	0	--	--
	суточное потребление		4800			

Главный инженер

С.В. Сосновский

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА
АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

по ПС "Аэропорт" 35/6кВ ввод 2Т (объект)

за 15-16.12.2021

Положение РПН - 1

ЧАСЫ	время московское	время местное	часовые активные мощности (кВт)	часовые реактивные мощности (кВар)	установленная мощность КБ (кВар)	мощность включенных КБ (кВар)
1	00.00-01.00	05.00-06.00	377	0	—	—
2	01.00-02.00	06.00-07.00	324	45,6	—	—
3	02.00-03.00	07.00-08.00	835	21,6	—	—
4	03.00-04.00	08.00-09.00	355	16,8	—	—
5	04.00-05.00	09.00-10.00	482	129,6	—	—
6	05.00-06.00	10.00-11.00	617	52,8	—	—
7	06.00-07.00	11.00-12.00	542	91,2	—	—
8	07.00-08.00	12.00-13.00	526	84	—	—
9	08.00-09.00	13.00-14.00	523	91,2	—	—
10	09.00-10.00	14.00-15.00	540	91,2	—	—
11	10.00-11.00	15.00-16.00	720	93,6	—	—
12	11.00-12.00	16.00-17.00	526	9,6	—	—
13	12.00-13.00	17.00-18.00	324	24	—	—
14	13.00-14.00	18.00-19.00	562	48	—	—
15	14.00-15.00	19.00-20.00	521	43,2	—	—
16	15.00-16.00	20.00-21.00	521	38,4	—	—
17	16.00-17.00	21.00-22.00	624	67,2	—	—
18	17.00-18.00	22.00-23.00	600	50,4	—	—
19	18.00-19.00	23.00-24.00	494	52,8	—	—
20	19.00-20.00	00.00-01.00	430	52,8	—	—
21	20.00-21.00	01.00-02.00	367	45,6	—	—
22	21.00-22.00	02.00-03.00	430	40,8	—	—
23	22.00-23.00	03.00-04.00	432	60	—	—
24	23.00-24.00	04.00-05.00	456	69,6	—	—
	суточное потребление		12127			

Главный инженер



С.В. Сосновский

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА
АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ**

по ПС "Таловка" 110/10кВ (объект)

за 15-16.12.2021

Положение РПН - 2

ЧАСЫ	время московское	время местное	часовые активные мощности (кВт)	часовые реактивные мощности (кВар)	установленная мощность КБ (кВар)	мощность включенных КБ (кВар)
1	00.00-01.00	05.00-06.00	474			
2	01.00-02.00	06.00-07.00	635			
3	02.00-03.00	07.00-08.00	669			
4	03.00-04.00	08.00-09.00	634			
5	04.00-05.00	09.00-10.00	621			
6	05.00-06.00	10.00-11.00	663			
7	06.00-07.00	11.00-12.00	697			
8	07.00-08.00	12.00-13.00	682			
9	08.00-09.00	13.00-14.00	666			
10	09.00-10.00	14.00-15.00	605			
11	10.00-11.00	15.00-16.00	595			
12	11.00-12.00	16.00-17.00	680			
13	12.00-13.00	17.00-18.00	677			
14	13.00-14.00	18.00-19.00	737			
15	14.00-15.00	19.00-20.00	719			
16	15.00-16.00	20.00-21.00	704			
17	16.00-17.00	21.00-22.00	681			
18	17.00-18.00	22.00-23.00	664			
19	18.00-19.00	23.00-24.00	564			
20	19.00-20.00	00.00-01.00	558			
21	20.00-21.00	01.00-02.00	513			
22	21.00-22.00	02.00-03.00	504			
23	22.00-23.00	03.00-04.00	501			
24	23.00-24.00	04.00-05.00	485			
	суточное потребление		14928			

Главный инженер

С.В. Сосновский